

CERTIFICAT D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ PER A UNA
INSTAL·LACIÓ RECEPTORA
CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN PARA
UNA INSTALACIÓN RECEPTORA ESPECÍFICA

NÚMERO CONEXIÓ NÚMERO CONEXIÓN 62293210		DATA PRESENTACIÓ FECHA PRESENTACIÓN 24/09/2021	
A TITULAR			
APEL·LIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL / COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL CLINICA VETERINARIA MMM S.L.			NIF B96526231
B EMPRESA DISTRIBUÏDORA / EMPRESA DISTRIBUIDORA			
ID I-DE REDES ELECTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.			
C CARACTERÍSTIQUES DE L'INSTAL·LACIÓ / CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN			
TIPO VÍA/TIPUS VIA AV	NOMBRE VÍA / NOM VIA CONSTITUCIÓN	Portal 70	Bis Esc Pis/Piso Porta/Puerta BAJO
PROVÍNCIA/PROVINCIA VALENCIA	MUNICIPI/MUNICIPIO VALÈNCIA	POBLACIÓ/POBLACIÓN VALENCIA	CP 46009
POTÈNCIA INSTAL·LADA / POTENCIA INSTALADA (KW) ^(SUPIND1) 20	POTÈNCIA NO INTERRUPTIBLE / POTENCIA NO INTERRUPTIBLE (KW)	TENSIÓ (V) / TENSIÓN (V) 3X400/230	
<input type="checkbox"/> NOVA/NUEVA <input checked="" type="checkbox"/> MODIFICACIÓ/MODIFICACIÓN		CUPS ^(SUPIND2) ES0021000008601001RX	
RIESGOS ESPECÍFICOS DE LA INSTALACIÓN / RISCOS ESPECÍFICS DE L'INSTAL·LACIÓ			
<input checked="" type="checkbox"/> Cap / Ninguno <input type="checkbox"/> Local polsegós / Local polvoriento <input type="checkbox"/> Local amb ambient corrosiu / Local con ambiente corrosivo <input type="checkbox"/> Local a baixa temperatura / Local a baja temperatura <input type="checkbox"/> Local mullat / Local mojado <input type="checkbox"/> Local humit / Local húmedo		<input type="checkbox"/> Local amb risc d'incendi o explosió / Local con riesgo de incendio o explosión <input type="checkbox"/> Local amb làmpares de descàrrega d'alta tensió / Local con lámparas de descarga de alta tensión <input type="checkbox"/> Local amb bateries o acumuladors / Local con baterías o acumuladores <input type="checkbox"/> Grup electrogen auxiliar de la red de distribució / Grupo electrógeno auxiliar de la red de distribución <input type="checkbox"/> Conductors aïllats per a caldeu excluint els de les vivendes / Conductores aislados para caldeo excluyendo los de las viviendas <input type="checkbox"/> Altres / Otros	
D EMPRESA INSTAL·LADORA / EMPRESA INSTALADORA			
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOAQUIN			NIF 29218149F
NOM DE L'INSTAL·LADOR (titular del CCI) / NOMBRE DEL INSTALADOR (titular CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOAQUIN			NIF 29218149F
E ÚS DE L'INSTAL·LACIÓ / USO DE LA INSTALACIÓN		F ESPECIFICACIONS DE L'ÚS / ESPECIFICACIONES DEL USO	
<input checked="" type="checkbox"/> Locals d'usos sanitaris / Locales de usos sanitarios		Tenen quiròfans? / ¿Tienen quirófanos? <input checked="" type="checkbox"/> Superficie (m2) (consultoris) / Superficie (m2) (consultorios): 50 CONSULTORIOS MÉDICOS O VETERINARIOS	
G CERTIFICACIÓ DE L'EMPRESA INSTAL·LADORA / CERTIFICACIÓN DE LA EMPRESA INSTALADORA			
El titular del certificado de cualificación individual (CCI) que suscribe, inscrito en los Servicios Territoriales de Industria y Seguridad Industrial con el número y Certificado de Instalador Autorizado en B.T. arriba indicados. CERTIFICA haber ejecutado la instalación de acuerdo con las prescripciones del vigente reglamento para baja tensión, instrucciones ITC-BT específicas que le son de aplicación, las normas específicas de la empresa suministradora aprobadas, así como del <input type="checkbox"/> Proyecto <input type="checkbox"/> Anexo fecha: <input checked="" type="checkbox"/> Memoria Técnica de Diseño habiéndose realizado las pruebas y verificaciones reglamentarias siendo los resultados favorables: Resistencia de la tierra de protección: 13 ohmios Medida de la resistencia de aislamiento: 0.55 Megaohmios			
El titular del certificat de qualificació individual (CCI) que suscriu, inscrit als Serveis Territorials d'Indústria i Seguretat Industrial amb el número y Certificat d'Instalador Autoritzat en B.T. dalt indicats CERTIFICA haver executat la instal·lació d'acord amb les prescripcions del vigent reglament per a baixa tensió, instruccions ITC-BT específiques que se li apliquen, les normes específiques de l'empresa subministradora aprovades, així com del <input type="checkbox"/> Projecte <input type="checkbox"/> Annex data: <input checked="" type="checkbox"/> Memòria Tècnica de Diseny havent-se realitzat les proves i verificacions reglamentàries sent els resultats favorables: Resistència de la terra de protecció: 13 ohms Mesura de la resistència d'aïllament: 0.55 Megaohms			
SEGELL ELECTRÒNIC/SELLO ELECTRÓNICO			
068A00941			
CERTINS E(07/2018)			